

Ответ на запрос  
(Закупка № 0312100005517000023)

Вопрос. Объединение лицензируемых (обслуживание охранно-пожарной сигнализации) и не лицензируемых (обслуживание: видеонаблюдения), систем контроля управления доступом, систем электропитания, систем речевого оповещения, систем сбора и обработки информации) видов работ в один предмет закупки содержит признаки нарушения антимонопольного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок. Просим внести изменения устраняющие данное нарушение.

Ответ: Установление в документации об электронном аукционе требования о наличии лицензии на монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений у лиц, которые будут осуществлять оказание услуг, являющихся предметом государственного контракта является обоснованным, так как соответствует требованиям п. 15 ч. 1 ст. 12 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" и Постановлению Правительства РФ N 1225 от 30.12.2011.

Данное требование не ограничило количество участников закупки, круга потенциальных участников и доступа к торгам, т.е. конкуренцию, и не создало конкретному участнику торгов или нескольким участникам торгов преимущественных условий, не влечет за собой нарушений в действиях заказчика ч. 1 ст. 33 и п. 2 ч. 1 ст. 64 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

При обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.

Включение в аукционную документацию подсистем обеспечения пожарной безопасности основано на соблюдении положений эксплуатационной документации единого объекта обслуживания (единый формуляр комплексной системы безопасности, требования к техническим регламентным работам (техническое обслуживание) и требованиях норм ст. 54 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", в которых предусмотрена установка и обслуживание систем обнаружения пожара и безопасной эвакуации людей.

Система контроля управления доступом (СКУД) обеспечивает среди прочих основных функций и формирование сигналов для подсистемы охранной сигнализации при возникновении нештатных ситуаций (попытках взлома) в системе управления доступом; формирование сигналов для охранного телевидения по приоритетному включению телевизионных изображений сигнализации при возникновении нештатных ситуаций (попытках взлома) в системе управления доступом; фиксирование информации обо всех событиях в базе данных с указанием даты, времени, адреса и ведение протокола работы.

Система речевого оповещения в автоматическом режиме оповещает лиц, находящихся в здании, о наличии факта возникновения пожара и эвакуации из зоны риска после получения сигнала от подсистемы пожарной сигнализации.

Кроме того, в документации не установлена обязанность исполнения контракта личным иждивением.

Начальник отдела эксплуатации  
функциональных подсистем и  
информационного обеспечения



И.А. Хараева

8 (39422) 95775