

Паспорт кирпича керамического полнотелого (пустотелого)
 Наименование предприятия – изготовителя: ООО «ЛЮБАРТОВ»
 Адрес: 353560 Россия Краснодарский край г. Славянск – на –Кубани,
 ул. Пролетарская, 2

№ п\п	Показатель	Результаты испытаний на основании аттестованной строительной лаборатории ЗАО «Стелла» по ГОСТ 530-2012
1	Линейные размеры, мм Длина Ширина высота	 250 120 66
2	Предел прочности, кгс\см ² а) при сжатии б) при изгибе	 125 2,5
3.	Водопоглощение, %	7,3
4.	Морозостойкость, циклов	25
5.	Средняя плотность, кг\м ³	1860
6.	Отбитости углов глубиной, ребер и граней длиной более 15мм, шт.	2
7.	Половняк, %	1

Заключение аттестованной строительной лаборатории
 ЗАО «Стелла» - кирпич керамический полнотелый (пустотелый)
 соответствует требованиям ГОСТ 530 -2012.

Директор ООО «ЛЮБАРТОВ»



В.С.Вишне夫斯基