

Разъяснения

положений аукционной документации открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления в секциях «Б» и «В» общежития для студентов с заменой ИТП и нижнего розлива на запрос № 652993

Идентификационный код закупки 181344404817634440100100030034322000

г. Волгоград, пр. Ленина, 78

21 марта 2018 г.

1. Заказчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградская государственная академия физической культуры»

Место нахождения, почтовый адрес: 400005, г. Волгоград, Пр. Ленина, 78

Адрес электронной почты: edkomis@yandex.ru.

2. Существенные условия договора:

Наименование закупки: Определение поставщика на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления в секциях «Б» и «В» общежития для студентов с заменой ИТП и нижнего розлива.

Место выполнения работ: г. Волгоград, ул. Чуйкова 71.

Начальная (максимальная) цена договора: 20 000 000,00 рублей (Двадцать миллионов рублей 00 копеек).

Источник финансирования: за счет субсидий в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества.

Запрос № 652993.

Уважаемый заказчик,

В требованиях к материалам, используемым для выполнения работ

1. в поз 11 Вами установлено требование: Рабочее давление, диапазон до 6,4 Мпа.

Согласно инструкции по заполнению заявки «В случае если требуемое значение параметра товара сопровождается словами: «от» и «до», «от» или «до», то участнику закупки необходимо предоставить конкретный(-ые) показатель (-и) из данного диапазона не включая крайние значения.» Правило по заполнению показателей, сопровождающихся словом «диапазон» в инструкции по заполнению заявки отсутствует. Просьба пояснить, требуется ли конкретизация данного значения без употребления предлога «до» или указание в виде диапазон значений, например 0-6,4 Мпа или значение должно оставаться неизменным и т.д?

Ответ на запрос. Значение должно быть указано в соответствии с инструкцией по заполнению заявки с учетом следующих положений: «В случае если требуемое значение параметра товара сопровождается словами: «от» и «до», «от» или «до», то участнику закупки необходимо предоставить конкретный(-ые) показатель (-и) из данного диапазона, не включая крайние значения».

2. в поз.17 Вами установлено требование:

17	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ГОСТ 7338-90	Товарный знак отсутствует Страна происхождения: Россия	Класс	1		
			Вид	Ф		
			Тип	I		
			Марка	ТМКЩ		
			Степень твердости	М, Т; С		
			Толщина	1,0* ... 3,0*		мм
			Ширина	от 250 до 1000		мм
			Длина	от 250 до 1000		мм

Согласно табл.4 ГОСТ 7338-90 стандартные ширина и длина пластин класса 1 вида Ф толщиной от 1,0 до 3,0 мм – 250 мм с предельным отклонением $\pm 5,0\%$. Просьба пояснить, Заказчику требуется нестандартные длина и ширина или это техническая ошибка?

Ответ на запрос. Заказчиком установлено требование о характеристиках пластины класса 1, вид пластины Ф, толщина 1,0 мм ... 3,0 мм. В соответствии с ГОСТ 7338-90 участнику закупки следует указывать стандартные значения.

Начальник контрактной службы



Е.Н. Чикова